

## Identificatie

Straat	Halensestraat	Datum keuring	08/09/2021
Huisnummer	1	Reden keuring	Eerste ingebruikname
Postcode	3384	Klasse installatie	Klasse C
Gemeente	Glabbeek	Uitgiftedatum	08/09/2021
Gebouw-ID	20658919	Exploitant (rioolbeheerder of drinkwaterbedrijf)	De Watergroep
Gebouweenheid-ID	20776701	Contactgegevens exploitant	+3222389699
		Erkenningsnummer van de keurder	16022
		Keuringsorganisatie	DE WATERGROEP
		Contact e-mail	info@dewatergroep.be
		Contact telefoonnummer	+3222389699
		Watermeternummer	1804953580
		Stand watermeter	81
		Referentie 1	6180
		Referentie 2	BI+TWC

## Resultaat van de keuring

**Conform voor aansluiting**  
**Conform voor gebruik**

## Keuring

### Algemeen

Water aanwezig in de installatie	
Water van het drinkwaterbedrijf (aangesloten BI)	Aanwezig en in dienst
Water eigen waterwinning (niet-aangesloten BI)	Niet aanwezig
Tweedecircuitwater (tweedecircuitwater)	Aanwezig en in dienst
Klasse en reden keuring	
Type gebouw	Eengezinswoning

### Installatie

Algemeen	Niet-toegelaten toepassingen die drinkbaar water vereisen aanwezig	Nee
Wanverbindingen	Wanverbinding binneninstallatie - tweedecircuitwater	Niet aanwezig
	Wanverbinding binneninstallatie - niet-aangesloten binneninstallatie	Niet aanwezig
Centrale beveiliging		
Beveiligingscode		EA
Beoordeling		OK

### Terugstroombeveiligingen van toepassingen/toestellen

Mengkranen in woongedeelte	Beoordeling	Beveiligingscode
Keukenkraan	OK	AA
Lavabo	OK	AA
Uitgietbak	OK	AA
Douche met vaste kop	OK	AA
Douche met handsproeier	OK	BEL
Bad: uitloop kraan	OK	AA
Bad: handsproeier	OK	BEL

### Sanitair

Handwasbakje	Beoordeling OK	Beveiligingscode AA
--------------	-------------------	------------------------

Verwarming/WW-productie/HVAC	(Bij)vulling CV Onderbreking naar de afvoer van de terugstroombeveiliging Warmwaterproductie op CV Onderbreking overdrukventiel WW-productie	Beoordeling OK OK OK OK	Beveiligingscode CAb AA VG Y
Keuken	Huishoudelijke vaatwasser Huishoudelijke wasmachine	Beoordeling OK OK	Beveiligingscode VAAT WASM
Allerlei	Kraan voor slangaansluiting	Beoordeling OK	Beveiligingscode BEL
Afwerking installatie	Installatie volledig afgewerkt	Ja	

## Bijlagen

Inventaris van de installatie  
Overeenkomst keurder - klant  
Uitvoeringsplan

1 bijlage(n) toegevoegd  
1 bijlage(n) toegevoegd  
1 bijlage(n) toegevoegd


## Belangrijk

Dit keuringsdossier wordt opgemaakt in uitvoering van de artikels in het algemeen waterverkoopreglement m.b.t. de keuring (art. 7/1, 12/1, 12/3, 12/4, 27/6 en 27/7).

Dit keuringsattest geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van de keuring. Ze ontslaat de eigenaar of de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schade die zouden kunnen voortvloeien uit het niet beantwoorden van de installatie aan de voorschriften, of uit het gebrekkig functioneren van de installatie of een onderdeel ervan. Bij een wijziging aan de binneninstallatie, of na het uitvoeren van herstelmaatregelen zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement, dient u een (her)keuring aan te vragen. Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de installatie.

Bij het invullen van het keuringsattest worden onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt door AquaFlanders: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en kunnen worden bekendgemaakt indien wettelijk vereist. De verwerking van deze persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstelling. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid van AquaFlanders op [www.aquaflanders.be](http://www.aquaflanders.be).

Heeft u een bezwaar tegen of een klacht over deze keuring, dan kunt u deze indienen via [www.aquaflanders.be](http://www.aquaflanders.be).



Carl Heyrman  
Algemeen Directeur  
AquaFlanders vzw